



日本防排煙工業会
自主適合マーク

〈主仕様〉

- ・閉鎖装置及び検査口はダクトサイズにより
取付個数および位置が変わります。
- ・表面处理: マリンシルバー塗装仕上げ。
- ・標準製作範囲はφ500～φ1200です。

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを
取付ける場合は製作仕様が変わります、当社と打合せをお願いします。

14	接続用単管	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
13	温度ヒューズ装置	機械構造用炭素鋼鋼管 STKM JIS G 3445	Ep-Fe/Zn DF-01AP
12	温度ヒューズ	銅合金板 C2801P JIS H 3100	F-7F 公称72℃
11	閉鎖装置	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	S-7F
10	検査口	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
9	吊り金具	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
8	フランジ	一般構造用圧延鋼材 SS400 JIS G 3101	
7	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
6	連動棒	みがき棒鋼 SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn
5	連結金具	冷間圧延鋼板 SPCC JIS G 3141	Ep-Fe/Zn
4	軸受	銅合金棒 C3602BD JIS H 3250	
3	軸	みがき棒鋼 SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質	備考

防火ダンパー (角円) FD		尺度	日付	製図
角円型 差込式 低圧ダクト仕様		N.T.S	'04.2.23	窪田
株式会社 三功工業所	承認	検図	番	R-D02J135