



〈主仕様〉

- ・自動閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ・検査口は、H寸法が350未満の場合下側取付けとなります。
- ・表面処理: マリンシルバー塗装仕上げ。

15	保護カバー	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
14	温度ヒューズ装置	機械構造用炭素鋼鋼管 STRM JIS G 3445	Ep-Fe/Zn DF-01AP
13	温度ヒューズ	銅合金板 C2801P JIS H 3100	F-7F 公称72℃
12	自動閉鎖装置	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	S-7F
11	検査口	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
10	吊り金具	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
9	フランジ	一般構造用圧延鋼材 SS400 JIS G 3101	
8	ストッパー	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
7	連結板	ステンレス鋼板 SUS430J1L JIS G 4304	
6	連結金具	ステンレス鋼板 SUS430J1L JIS G 4304	
5	スペーサ	ステンレス鋼板 SUS304 JIS G 4304	
4	軸受	ボールベアリング	
3	軸	みがき棒鋼 SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質	備考

フランジ寸法表 JIS A 4009(1977)

長辺	ダクト寸法		形鋼寸法	
	750以下	L25×25×3	L25×25×3	
750を超え1500	L30×30×3	L30×30×3		
1500を超え2200	L40×40×3	L40×40×3		
2200を超える	L40×40×5	L40×40×5		

防火ダンパー

(角)FD 高圧1型

角型 外連結 フランジ式

高圧1ダクト仕様



株式会社 三功工業所

承認



検図



番



番

R-D06P018-1

尺度	日付	製図
N.T.S.	'18.8.10	磯