



<主仕様>

- ・自動閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ・検査口は、H寸法が350未満の場合下側取付けとなります。
- ・表面処理: マリンシルバー塗装仕上げ。

16	羽根補強	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
15	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
14	温度ヒューズ装置	機械構造用炭素鋼鋼管	STKM JIS G 3445	Ep-Fe/Zn DF-01AP
13	温度ヒューズ	銅合金板	C2801P JIS H 3100	F-7F 公称72℃
12	自動閉鎖装置	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	S-7F
11	検査口	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
10	吊り金具	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
9	フランジ	一般構造用圧延鋼材	SS400 JIS G 3101	
8	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
7	連結板	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	
6	連結金具	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	
5	スペーサ	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	
4	軸受	ボールベアリング		ユニット型
3	軸	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ15
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t2.3
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質		備考

フランジ寸法表 JIS A 4009(1977)

	ダクト寸法	形鋼寸法
長辺	750以下	L25×25×3
	750を超え1500	L30×30×3
	1500を超え2200	L40×40×3
	2200を超える	L40×40×5

防火ダンパー (角)FD 高圧2型  
角型 外連結 フランジ式 高圧2ダクト仕様

株式会社 三功工業所 承認 蛭間 検図 小玉 番

尺度	日付	製図
N.T.S	'08.11.20	磯

R-D09P028