



※本図は水平ダクト設置用です、
設置方向にご注意下さい

14	屋外カバー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	ポリカーボネート窓付
13	温度ヒューズ装置	機械構造用炭素鋼鋼管	STKM JIS G 3445	Ep-Fe/Zn DF-01AP
12	温度ヒューズ	銅合金板	C2801P JIS H 3100	F-7F 公称72°C
11	自動閉鎖装置	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	S-752BFN
10	検査口	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
9	吊り金具	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
8	フランジ	一般構造用圧延鋼材	SS400 JIS G 3101	
7	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
6	連動棒	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn
5	連結金具	冷間圧延鋼板	SPCC JIS G 3141	Ep-Fe/Zn
4	軸受	銅合金棒	C3602BD JIS H 3250	
3	軸	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質	備	考

- <主仕様>
- ・閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
 - ・表面処理：マリンシルバー塗装仕上げ。
 - ・電気仕様等は別紙技術資料を参照ください。

<注意事項>
 低圧仕様（静圧5.0OPa以下）を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、当社と打合せをお願いします。

フランジ寸法表 JIS A 4009(1977)

ダクト寸法	形鋼寸法
750以下	L25×25×3
750を超え1500	L30×30×3
1500を超え2200	L40×40×3
2200を超える	L40×40×5

防煙・防火ダンパー (角) SFD (自動復帰式)
 屋外カバー付
 角型 フランジ式 低圧ダクト仕様

株式会社 三功工業所 承認 検査 小玉 図番 R-F02Z142

尺度 日付 製図
 N.T.S 22.8.19 鈴木