


〈主仕様〉

- ・閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ・表面処理:マリンシルバー塗装仕上げ。
- *検査口は、H寸法が350未満の場合下側取付となります。
- ・共板式接合部は防排煙工業会基準です。
- ・共板式適合品は長辺が1200mm以内。
- ・ダクト呼寸法が750mmを超える場合は、下図中間ボルト穴仕様です



〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを 取付ける場合は製作仕様が変わります、当社と打合せをお願いします。

	*			
14	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板 SGF	HC JIS G 3302	1
13	温度ヒューズ装置	機械構造用炭素鋼鋼管 STI	KM JIS G 3445	Ep-Fe/Zn DF-01AP
12	温度ヒューズ	銅合金板 C280	1P JIS H 3100	F-7F 公称72℃ (コーティング)
11	閉鎖装置	溶融亜鉛めっき鋼板 SGF	HC JIS G 3302	S-742BF
10	検査口	溶融亜鉛めっき鋼板 SGF	HC JIS G 3302	
9	吊り金具	溶融亜鉛めっき鋼板 SGF	HC JIS G 3302	
8	共板式接合	溶融亜鉛めっき鋼板 SGF	HC JIS G 3302	共板コーナー金具
7	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板 SGI	HC JIS G 3302	
6	連結板	ステンレス鋼板 SUS430J	1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板 SUS430J	1L JIS G 4304	
4	軸受	ステンレス鋼棒 SUS3	04 JIS G 4318	テフロンコーティング
3	軸	ステンレス鋼棒 SUS430J	1L JIS G 4304	φ 13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板 SGF	HC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板 SGF	HC JIS G 3302	t1.6
番号	名 称	材質		備考
防煙	防火ダンパー	(角) SFD (手動復帰	式) 尺	度日付製図
		TS型 低圧ダクト防食仕	 様 N.T	Γ.S (08.12.16 碳)

蛭間

R-F32P291

◎ 株式 三功工業所