


〈主仕様〉

- ・閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ・表面処理:マリンシルバー塗装仕上げ。
- \*検査口は、H寸法が350未満の場合下側取付となります。
- ・共板式接合部は防排煙工業会基準です。
- ・共板式適合品は長辺が1200mm以内。
- ・ダクト呼寸法が750mmを超える場合は、下図中間ボルト穴仕様です

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、当社と打合せをお願いします。



12	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
11	自動閉鎖装置	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	S-742B
10	検査口	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
9	吊り金具	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
8	共板式接合	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	共板コーナー金具
7	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
6	連結板	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	ステンレス鋼棒	SUS304 JIS G 4318	テフロンコーティング
3	軸	ステンレス鋼棒	SUS430J1L JIS G 4304	φ13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質	備考	

防煙ダンパー (角)SD (手動復帰式)		尺度	日付	製図
TS型				
角型 外連結 共板式		低圧ダクト防食仕様		N.T.S 08.12.16
三功工業所	承認	検査	小玉	図番
R-F32P267				