



<主仕様>

- ・自動閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ・検査口は、H寸法が350未満の場合下側取付けとなります。
- ・表面処理: マリンシルバー塗装仕上げ。

<注意事項>

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

フランジ寸法表 JIS A 4009(1977)

ダクト寸法	形鋼寸法	
	長辺	短辺
750以下	L25×25×3	
750を超え1500	L30×30×3	
1500を超え2200	L40×40×3	
2200を超える	L40×40×5	

14	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
13	温度ヒューズ装置	機械構造用炭素鋼鋼管 STKM JIS G 3445	Ep-Fe/Zn DF-01AP (コーティング)
12	温度ヒューズ	銅合金板 C2801P JIS H 3100	F-7F 公称72°C (コーティング)
11	自動閉鎖装置	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	S-7F
10	検査口	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
9	吊り金具	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
8	フランジ	一般構造用圧延鋼材 SS400 JIS G 3101	
7	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
6	連結板	ステンレス鋼板 SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板 SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	ステンレス鋼棒 SUS304 JIS G 4318	テフロンコーティング
3	軸	ステンレス鋼棒 SUS430J1L JIS G 4304	φ13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質	備考

防火ダンパー (角)FD TS型
角型 外連結 フランジ式 低圧ダクト防食仕様

株式会社 三功工業所	承認	検図	小玉	番
N.T.S '08.11.20				磯
R-D32P008				