



〈主仕様〉

- ・自動閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ・検査口は、H寸法が350未満の場合下側取付けとなります。
- ・表面处理:溶接加工部電解処理。

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

フランジ寸法表 JIS A 4009(1977)

ダクト寸法	形鋼寸法	
	750以下	L25×25×3
750を超え1500	L30×30×3	
1500を超え2200	L40×40×3	
2200を超える	L40×40×5	

14	保護カバー	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	
13	温度ヒューズ装置	ステンレス鋼管	SUS304 JIS G 3447	SUS DF-01DP
12	温度ヒューズ	銅合金板	C2801P JIS H 3100	F-7F 公称72°C (コーティング)
11	自動閉鎖装置	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	SUS S-7F
10	検査口	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	
9	吊り金具	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	
8	フランジ	ステンレス鋼材	SUS304 JIS G 4317	
7	ストッパー	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	
6	連結板	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	ステンレス鋼棒	SUS304 JIS G 4318	テフロンコーティング
3	軸	ステンレス鋼棒	SUS304 JIS G 4318	φ13
2	可動羽根	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	t1.5
1	ケーシング	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	t1.5
番号	名称	材質		備考

防火ダンパー (角)FD SUS304製-3型
角型 外連結 フランジ式 低圧ダクト防食仕様

株式会社 三功工業所	承認	検図	小玉	番	尺度	日付	製図
					N.T.S	'08.11.20	磯

R-D52P010