



<主仕様>

- ・自動閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ・検査口は、H寸法が350未満の場合下側取付けとなります。
- ・表面処理:溶接加工部電解処理。

<注意事項>

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

フランジ寸法表 JIS A 4009(1977)

	ダクト寸法	形鋼寸法
長辺	750以下	L25×25×3
	750を超え1500	L30×30×3
	1500を超え2200	L40×40×3
	2200を超える	L40×40×5

14	保護カバー	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	
13	温度ヒューズ装置	機械構造用炭素鋼鋼管	STKM JIS G 3445	Ep-Fe/Zn DF-01AP (コーティング)
12	温度ヒューズ	銅合金板	C2801P JIS H 3100	F-7F 公称72°C (コーティング)
11	自動閉鎖装置	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	S-7F
10	検査口	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	
9	吊り金具	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	
8	フランジ	ステンレス鋼材	SUS304 JIS G 4317	
7	ストッパー	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	
6	連結板	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	ステンレス鋼棒	SUS304 JIS G 4318	テフロンコーティング
3	軸	ステンレス鋼棒	SUS304 JIS G 4318	φ13
2	可動羽根	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	t1.5
1	ケーシング	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	t1.5
番号	名称	材質		備考

防火ダンパー		(角)FD SUS304製-1型		尺度	日付	製図
角型 外連結 フランジ式		(器具・ヒューズSS)				
		低圧ダクト防食仕様		N.T.S	'20.3.19	鈴木
株式会社 三功工業所		承認	検査	R-D52X180		