



<主仕様>

- ・閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ・表面処理: マリンシルバー塗装仕上げ。

\*検査口は、H寸法が350未満の場合下側取付となります。

<注意事項>

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、当社と打合せをお願いします。

フランジ寸法表 JIS A 4009(1977)

長辺	ダクト寸法	形鋼寸法
	750以下	L25×25×3
750を超え1500	L30×30×3	
1500を超え2200	L40×40×3	
2200を超える	L40×40×5	

12	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
11	自動閉鎖装置	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	S-742B
10	検査口	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
9	吊り金具	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
8	フランジ	一般構造用圧延鋼材	SS400 JIS G 3101	
7	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
6	連結板	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	銅合金棒	C3602BD JIS H 3250	テフロンコーティング
3	軸	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質		備考

防煙ダンパー		(角) SD (手動復帰式)		尺度	日付	製図
角型 外連結 フランジ式		T型 低圧ダクト防食仕様		N.T.S	'06.12.5	磯
株式会社 三功工業所		承認	検図	番		R-F32M074