



<主仕様>

- ・閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ・表面处理:マリンシルバー塗装仕上げ。

\*検査口は、H寸法が350未満の場合下側取付となります。

<注意事項>

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、当社と打合せをお願いします。

フランジ寸法表 JIS A 4009(1977)

		ダクト寸法	形鋼寸法
長辺		750以下	L25×25×3
		750を超え1500	L30×30×3
		1500を超え2200	L40×40×3
		2200を超える	L40×40×5

14	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
13	温度ヒューズ装置	機械構造用炭素鋼鋼管	STKM JIS G 3445	Ep-Fe/Zn DF-01AP (コーティング)
12	温度ヒューズ	銅合金板	C2801P JIS H 3100	F-7F 公称72°C (コーティング)
11	自動閉鎖装置	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	S-742BF
10	検査口	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
9	吊り金具	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
8	フランジ	一般構造用圧延鋼材	SS400 JIS G 3101	
7	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
6	連結板	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	ステンレス鋼棒	SUS304 JIS G 4318	テフロンコーティング
3	軸	ステンレス鋼棒	SUS430J1L JIS G 4304	φ13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質		備考

防煙・防火ダンパー (角)SFD (手動復帰式)		尺度	日付	製図
TS型				
角型 外連結 フランジ式 低圧ダクト防食仕様		N.T.S	'08.12.16	磯
株式会社 三功工業所		承認	検図	小玉 図番
		R-F32P289		