



〈主仕様〉

- ・自動閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ※検査口は、H寸法<350の場合下側取付となります。
- ・表面処理: エポキシ樹脂塗装仕上げ(グレー色)。
- ・自動閉鎖装置の仕様等は別紙技術資料を参照ください。

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

フランジ寸法表 JIS A 4009(1977)

	ダクト寸法		形鋼寸法	
	750以下	750を超え1500	L25×25×3	L30×30×3
長辺	1500を超え2200	2200を超える	L40×40×3	L40×40×5

14	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
13	温度ヒューズ装置	機械構造用炭素鋼鋼管 STKM JIS G 3445	Ep-Fe/Zn DF-01AP (コーティング)
12	温度ヒューズ	銅合金板 C2801P JIS H 3100	F-7F 公称72°C (コーティング)
11	自動閉鎖装置	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	S-752BFN
10	検査口	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
9	吊り金具	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
8	フランジ	一般構造用圧延鋼材 SS400 JIS G 3101	
7	ストッパー	ガルバリウム鋼板 SGLHC JIS G 3321	
6	連結板	ステンレス鋼板 SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板 SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	ステンレス鋼棒 SUS304 JIS G 4318	テフロンコーティング
3	軸	ステンレス鋼棒 SUS430J1L JIS G 4304	φ13
2	可動羽根	ガルバリウム鋼板 SGLHC JIS G 3321	t1.6
1	ケーシング	ガルバリウム鋼板 SGLHC JIS G 3321	t1.6
番号	名称	材質	備考

防火防煙ダンパー (角) SFD (自動復帰式) ガルバ型  
 角型 外連結 フランジ式 低圧ダクト防食仕様

株式会社 三功工業所	承認	検図	小玉	番
------------	----	----	----	---

尺度 日付 製図  
 N.T.S '18.10.27 (鈴木)

R-F42W225