



〈主仕様〉

- ・自動閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ※検査口は、H寸法<350の場合下側取付となります。
- ・表面処理: エポキシ樹脂塗装仕上げ(グレー色)。
- ・自動閉鎖装置の仕様等は別紙技術資料を参照ください。

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

フランジ寸法表 JIS A 4009(1977)

	ダクト寸法	形鋼寸法
長辺	750以下	L25×25×3
	750を超え1500	L30×30×3
	1500を超え2200	L40×40×3
	2200を超える	L40×40×5

12	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
11	自動閉鎖装置	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	S-752BN
10	検査口	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
9	吊り金具	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
8	フランジ	一般構造用圧延鋼材	SS400 JIS G 3101	
7	ストッパー	ガルバリウム鋼板	SGLHC JIS G 3321	
6	連結板	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	ステンレス鋼棒	SUS304 JIS G 4318	テフロンコーティング
3	軸	ステンレス鋼棒	SUS430J1L JIS G 4304	φ13
2	可動羽根	ガルバリウム鋼板	SGLHC JIS G 3321	t1.6
1	ケーシング	ガルバリウム鋼板	SGLHC JIS G 3321	t1.6
番号	名称	材 質		備 考

防煙ダンパー (角) SD (自動復帰式) ガルバ型
 角型 外連結 フランジ式 低圧ダクト防食仕様

尺度	日付	製図
N.T.S	'18.11.17	鈴木

株式会社 三功工業所 承認 検図 小玉 番

R-F42W283