



〈主仕様〉

- ・自動閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ※検査口は、H寸法<350の場合下側取付となります。
- ・表面処理:溶接加工部電解処理
- ・自動閉鎖装置の仕様等は別紙技術資料を参照ください。

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

フランジ寸法表 JIS A 4009(1977)

	ダクト寸法	形鋼寸法
長辺	750以下	L25×25×3
	750を超え1500	L30×30×3
	1500を超え2200	L40×40×3
	2200を超える	L40×40×5

12	保護カバー	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	
11	自動閉鎖装置	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	S-752BN
10	検査口	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	
9	吊り金具	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	
8	フランジ	ステンレス鋼材	SUS304 JIS G 4317	
7	ストッパー	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	
6	連結板	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	ステンレス鋼棒	SUS304 JIS G 4318	テフロンコーティング
3	軸	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	φ13
2	可動羽根	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	t1.5
1	ケーシング	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	t1.5
番号	名称	材 質		備 考

防煙ダンパー (角)SD (自動復帰式) SUS304製-2型
 角型 外連結 フランジ式 低圧ダクト防食仕様

尺度	日付	製図
N.T.S	'18.11.17	鈴木

株式会社 三功工業所 承認 検図 小玉 番

R-F52W284