



<主仕様>

- ・閉鎖装置はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ・表面処理: マリンシルバー塗装仕上げ。

※検査口は、H寸法<550の場合下側取付となります。

<注意事項>

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

自動閉鎖装置仕様

形式	S-11 PANG
最低作動圧力	0.9 MPa
耐圧力	16.5 MPa
閉鎖トルク	700 N・cm(0.9MPa加圧時)

※標準品はダンパー動作確認用接点はありません
確認接点付の場合は別途ご指示ください。

フランジ寸法表 JIS A 4009(1977)

ダクト寸法	形鋼寸法	
	750以下	L25×25×3
750を超え1500	L30×30×3	
1500を超え2200	L40×40×3	
2200を超える	L40×40×5	

13	温度ヒューズ装置	機械構造用炭素鋼鋼管 STKM JIS G 3445	Ep-Fe/Zn DF-01AP
12	温度ヒューズ	銅合金板 C2801P JIS H 3100	F-7F 公称72℃
11	自動閉鎖装置	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	S-11PANG(黄銅製)
10	検査口	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
9	吊り金具	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
8	フランジ	一般構造用圧延鋼材 SS400 JIS G 3101	
7	ストッパー	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
6	連動棒	みがき棒鋼 SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn
5	連結金具	冷間圧延鋼板 SPCC JIS G 3141	Ep-Fe/Zn
4	軸受	銅合金棒 C3602BD JIS H 3250	
3	軸	みがき棒鋼 SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質	備考

ガス圧式防火ダンパー (角) PFD (遠隔復帰式)
 (ピストンリリース)
 角型 フランジ式 低圧ダクト仕様

株式会社 三功工業所	承認	検図	小玉	図番
R-G02L389				尺度 目付 製図
				N.T.S '05.11.10 磯